ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Прогресс»
Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru
Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «Прогресс»
_____ А. М. Чернова
«17» Сентября 2026 г.

П Р О Т О К О Л И С П Ы Т А Н И Й
(исследований)
№99043-ПРГ/26 от 17.09.2026

1.	Объект	Стекло закалённое
2.	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «СТЕКЛОСТРОЙ», Адрес: Россия, 364024, Чеченская Республика, г. о. город Грозный, г. Грозный, р-н Ахматовский, ул. имени Шейха Дени Арсанова, д. 50, этаж/помещ. 1/7, ИНН: 2014041522, ОГРН: 1242000001341, телефон: +7 (968) 777-07-01, электронная почта: steklostroy_2024@mail.ru
3.	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «СТЕКЛОСТРОЙ», Адрес: Россия, 364024, Чеченская Республика, г. о. город Грозный, г. Грозный, р-н Ахматовский, ул. имени Шейха Дени Арсанова, д. 50, этаж/помещ. 1/7, ИНН: 2014041522, ОГРН: 1242000001341
4.	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 99043 от 07 Августа 2026 г.
5.	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	10 Августа 2026 г.
6.	Дата получения материала для исследований (анализа)	19 Августа 2026 г.
7.	Дата проведения исследований (анализа)	24 Августа 2026 г.
8.	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 30826-2014 «Стекло многослойное. Технические условия»
9.	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Трещины и посечки по всей площади стекла	Не допускаются	Отсутствуют	ГОСТ 30826-2014
2.	Многослойное стекло	Должно иметь ровные кромки и целые углы	Соответствует требованиям	ГОСТ 30826-2014
3.	Многослойное стекло	Должно быть стойким к воздействию ультрафиолетового излучения, кроме огнестойких стекол с силикатным промежуточным слоем	Соответствует требованиям	ГОСТ 30826-2014
4.	Многослойное стекло	Должно быть влагостойким, кроме огнестойких стекол с силикатным промежуточным слоем	Соответствует требованиям	ГОСТ 30826-2014
5.	Класс защиты	Р3А	Р3А	ГОСТ 30826-2014
6.	Высота падения, мм	6000±50	6020	ГОСТ 30826-2014
7.	Масса шара	4,11 ± 0,06	4,12	ГОСТ 30826-2014

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Стекло закалённое, **выпускаемое** Обществом с ограниченной ответственностью «СТЕКЛОСТРОЙ», Адрес: Россия, 364024, Чеченская Республика, г. о. город Грозный, г. Грозный, р-н Ахматовский, ул. имени Шейха Дени Арсанова, д. 50, этаж/помещ. 1/7, ИНН: 2014041522, ОГРН: 1242000001341, **соответствует:** ГОСТ 30826-2014 «Стекло многослойное. Технические условия».

Исполнитель Г. З. Воронян

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.